

Ausschreibungstextvorschlag

Herausgegeben vom Arbeitskreis Trennvorhänge e.V., Ladestraße 20, 42327 Wuppertal, Tel. 02058/89950
 Stand Februar 2020

Lfd. Nr.	Gegenstand	Stck	Preis/Einheit	Gesamtpreis
			€	€
1.	<p>Ballschutznetze, motorisch Sicherheitstechnische Vorbemerkungen Motorisch vertikal verfahrbare Ballschutznetze sind schwebende Lasten über Personen. Sie müssen der Landesbauordnung, der EG Maschinenrichtlinie, den GUV – Bestimmungen sowie der DIN 18032, Teil 4 entsprechen.</p> <p>Folgende Nachweise sind dem Angebot beizufügen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EG Konformitätserklärung 2. Gültiger Schweißbefähigungsnachweis nach DIN 1090.2 3. Prüfzeugnis über die Schwerentflammbarkeit des Netzes nach DIN 4102, B1 4. Prüfzeugnis oder Herstellerbestätigung über die PVC Freiheit des Netzes <p>Bauliche Gegebenheiten</p> <p>Die Montage der Ballschutznetze erfolgt an nachstehend beschriebener Konstruktion: Gerüste und/oder Scherenarbeitsbühne für die Montage sind vom Bieter einzukalkulieren</p> <p>Ballschutznetz motorisch Breite: Höhe:</p> <p>Komplett liefern und montieren, bestehend aus:</p> <p>Stahlunterkonstruktion Für die Montage des Ballschutznetzes an der bauseitigen Dachkonstruktion. Ausführung rostschutzgrundiert.</p> <p>Aufzugsmechanik komplett mit TÜV – baumustergeprüfter Statik, wartungsfreien Kugellagern, Tragmittel mit mind. 12facher Sicherheit und an der Hubeinrichtung nachstellbaren Befestigungselementen. Bei Ausführung mit zentraler Wickelwelle mit 1 Fangvorrichtung, bei Ausführung als Wellenanlage mit 2 Fangvorrichtungen an den äußeren Wellenenden, die mit Zwangstrennern versehen im Falle eines Einrastens einer Fangvorrichtung den Motor abschalten. Getriebemotor 380 V gem. VDE Vorschrift, Elektromagnetbremse, Wendeschütz, Motorschutzschalter, Sicherheitsendschalter, Notendschalter sowie einem zusätzlichen Federstabend-schalter. Elektrische Zu- und Steuerleitungen sowie Elektroanschluss inkl. eines abschließbaren Netzanschlußschalters bauseits. Die Schaltpläne sind vom Bieter zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Nylonnetz Maschenweite 40 x 40 mm, Stärke 2 mm, Farbe Weiß, mit 6 mm starker Randleine und unterer Beschwerung.</p> <p>2. Abnahme soweit manuelle Ballschutznetze unter schwebende Lasten über Personen fallen hat eine Abnahme durch einen vom GUV anerkannten unabhängigen Sachverständigen zu erfolgen. In die Kostenpauschale sind sämtliche Kosten, Prüfgebühren sowie die Anlage eines Prüfbuchs einzukalkulieren.</p> <p>3. Sicherheitsüberprüfung und Wartung soweit manuelle Ballschutznetze unter schwebende Lasten über Personen fallen sind diese einmal jährlich einer Kontrolle durch Sachkundige zu unterziehen. Zu diesem Zweck wird mit der Herstellerfirma ein Sicherheitsüberprüfungs- und Wartungsvertrag für die Dauer der Garantiezeit von 5 Jahren abgeschlossen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist beizufügen.</p> <p>Komplett Liefern und Montieren, je Ballschutznetz</p>			